ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.

ul. Katowicka 20
96-200 Rawa Mazowiecka

www.zgoaquarium.pl

Sekretariat:
(46) 815 40 55
fax: (46) 815 40 55
biuro@zgoaquarium.pl

Zakład ZGO PUKININ:
(46) 814 24 24
fax: (46) 814 24 24
odpady@zgoaquarium.pl

NIP: 8351567630
REGON: 100441327
BDO: 000004337

Rawa Mazowiecka, 24.07.2025 r.

L.dz. SP/2865/2025

WYJAŚNIENIE (NR 1) SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym – negocjacje fakultatywne na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) (dalej: p.z.p.) na roboty budowlane pn. „Budowa zadaszonych boksów nr 11 i 12 wraz z wymianą części posadzki w ZGO Pukinin - Etap I" nr postępowania: ZP/09/2025, ogłoszenie o zamówieniu: nr 2025/BZP 00327019 z dnia 2025-07-15, Zamawiający - ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 p.z.p. przekazuje treść pytań i udzielone odpowiedzi:

Pytanie nr 1. Pytanie do pozycji 2.1.30 przedmiaru robót: Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, jaki konkretnie materiał firmy Bostik należy zastosować w ramach tej pozycji oraz jaki jest zakres przewidzianych prac uszczelniających. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego oszacowania ilości materiału oraz kosztu wykonania robót.

Odpowiedz: Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia stosował produkty konkretnej marki wskazane w dokumentacji projektowej.

Zamawiający dochował należytej staranności, aby opis przedmiotu zamówienia nie odnosił się do określonego wyrobu, producenta, znaku towarowego, patentu, rodzaju lub konkretnego pochodzenia. Niemniej jednak, w przypadku gdy w dokumentacji pojawiają się odniesienia do znaków towarowych, nazw producentów lub konkretnych materiałów (np. firmy Bostik), należy je traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji, oraz pod warunkiem, że nie prowadzą one do zmiany przyjętej technologii wykonania robót.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać w ofercie, że proponowane przez niego materiały i rozwiązania spełniają wymagania Zamawiającego.

Zamawiający podaje przykładowy materiał, który trzeba zastosować celem zapewnienia REI 240. Zakres prac uszczelniających obejmuje czyszczenie podłoża, wypełnienie wszystkich spoin pomiędzy bloczkami, następnie oczyszczenie miejsca pracy. W kosztorysie podano ilość metrów do wypełnienia. Wobec powyższego faktyczne zużycie przykładowego środka Bastic jest zależne głównie od precyzyjnego ułożenia bloczków oraz od równości zastosowanych bloczków. Zatem Zamawiający nie jest w stanie podać dokładnej ilości materiału.